

АКТ
обследования технического состояния дымоходов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Москва

«18» Сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители
ООО «ТЕМПОСТРОЙ» Главный инженер
Чистильщик
Чистильщик

Черкасов Н.А.
Батура Р.В.
Шеремет В.Н.

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов от газового оборудования в многоквартирном доме по адресу:
ул. Машкова д.14

с целью установления соответствия их требованиям СНиП 2.04.05-91 *, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № _____, а необособленные в квартирах № _____
2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ 130*130 мм.
3. Дымоходы выполнены из Керпича
4. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий ЖСТ от газовых приборов, заделаны.
5. Дымоходы имеют карманы для прочистки, глубиной не менее 25 см.
6. Дымоходные трубы находятся вне зоны ветрового подпора.
7. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах *(при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартиры, расстояние от наружной поверхности стены, наличие или отсутствие уплотнения)* _____
8. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ см и находятся в Исправном состоянии.
(исправном, неисправном)
9. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке предусмотрены в квартирах №---нет
10. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
11. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением».
12. Тяга в дымоходах на день проверки имеется.
13. Оголовки на крыше в исправном состоянии *(если нуждаются в ремонте, указать № квартир)*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в квартирах № 1-20 отвечают отвечают (ненужное вычеркнуть) требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть/не могут быть (ненужное вычеркнуть) использованы для удаления продуктов сгорания, в квартирах № 1-20 могут/не могут (ненужное вычеркнуть) эксплуатироваться по причине: _____

Подписи:



/ Черкасов Н.А. /
/ Батура Р.В. /
/ Шеремет В.Н. /