

Обследования состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«26» сентября 2023 г.

Настоящий акт составлен в том, что мастерами вентиляционных систем ООО «ТЕМПОСТРОЙ» произведено обследование технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

г. Москва, Сретенка ул дом 26/1

С целью определения пригодности системы в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность: проходимости, наличие тяги, герметичность, обособленность.

Вентиляция работает в полном (неполном) объеме.

Исправна (не исправна), тяга имеется (не имеется).

Допустимые нормы погрешности замеров составляют 10% (СНиП 3.05.-85п.4.19)
результате проверки установлено:

вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии

Замеры проводились крыльчатым термоанемометром марки: RGK AM - 20

Подписи:

Заказчик ООО «ТЕМПОСТРОЙ»  Ратушняк В.В.

Подрядчик ООО «ТЕМПОСТРОЙ»  Черкасов Н.А.

